

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „ PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY OSTRÓWEK „ W TYM:

1. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI SKRZYNNO – KOL. BŁOTA O DŁ. 805 M
2. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI DYMEK DŁ. 389 M

.....

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2013r, poz. 907 ze zm.) przekazuję odpowiedź na pytania zgłoszone przez uczestników/uczestnika w/w postępowania.


**PYTANIE NR 1** – dotyczy D.05.03.05a, D.o5,03,05b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010 ? Wspominane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.11.2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT-1 oraz WT -@ z 2008r powoduje świadome przeniesienie Na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienia ich w oparciu o WT-1 i WT- 2.**

**PYTANIE NR 2** - Zgodnie z przedmiarem należy ułożyć warstwę wiążącą o grubości 2 cm z AC16W. W opinii Wykonawcy zastosowanie zbyt „grubej” mieszanki dla tak cienkiej warstwy będzie skutkować miażdżeniem ziaren kruszywa podczas zagęszczania, a w konsekwencji obniżeniem parametrów wytrzymałościowych wbudowanej warstwy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie mieszanki z AC11W?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie mieszanki z AC11W.**

WÓJT  
  
mgr inż. Ryszard Turek